

**KOMMISJONSDIREKTIV 98/15/EF****av 27. februar 1998****om endring av rådsdirektiv 91/271/EØF med omsyn til visse krav som er fastsette i vedlegg I (\*)**KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE  
FELLESKAPA HAR —med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske  
fellesskapet,med tilvising til direktiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om  
rensing av avløpsvann fra byområder<sup>(1)</sup>, særleg artikkel 5  
nr. 3, og

ut frå desse synsmåtane:

Krava til utslepp frå reinseanlegg for avløpsvatn frå byom-  
råde til følsame område som er utsette for eutrofiering,  
slik krava er oppførde i tabell 2 i vedlegg I til direktiv  
91/271/EØF, har ført til tolkingsproblem som det er viktig  
å klargjere. Tabell 2 i vedlegg I til direktivet bør difor  
endrast.Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar  
med fråsegnen frå det utvalet som er nemnt i artikkel 18 i  
direktiv 91/271/EØF —

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

*Artikkel 1*Vedlegg I til direktiv 91/271/EØF vert endra i samsvar  
med vedlegget til dette direktivet.*Artikkel 2*Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og for-  
skriftene som er naudsynte for å rette seg etter dette  
direktivet, innan 30. september 1998. Dei skal straks melde  
frå til Kommisjonen om dette.Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane,  
skal dei ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal  
visast til direktivet når dei vert kunngjorde. Medlems-  
statane fastset korleis tilvisinga skal gjerast.*Artikkel 3*Dette direktivet tek til å gjelde 20. dagen etter at det er  
kunngjort i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.*Artikkel 4*

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 27. februar 1998.

*For Kommisjonen*

Ritt BJERREGAARD

*Medlem av Kommisjonen*(\*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 67, 7.3.1998, s. 29, er  
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 88/1999 av 25. juni 1999  
om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se denne utgaven av  
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.<sup>(1)</sup> TEF L 135 av 30.5.1991, s. 40.

## VEDLEGG

Tabell 2 i vedlegg I til direktiv 91/271/EØF skal lyde:

“*Tabell 2:* Krav til utslipp fra renseanlegg for avløpsvann fra byområder foretatt i følsomme områder som er utsatt for eutrofiering, registrert i vedlegg II avsnitt A bokstav a). Alt etter de lokale forhold skal det benyttes én parameter eller begge. Konsentrasjonsverdien eller den prosentvise reduksjonen skal benyttes.

Parametre	Konsentrasjon	Minste prosentvise reduksjon <sup>(1)</sup>	Referansemetode for måling
Totalfosfor	2 mg/l (10 000-100 000 pe) 1 mg/l (over 100 000 pe)	80	Molekylær absorpsjons-spektrofotometri
Totalnitrogen <sup>(2)</sup>	15 mg/l (10 000-100 000 pe) <sup>(3)</sup> 10 mg/l (over 100 000 pe) <sup>(3)</sup>	70-80	Molekylær absorpsjons-spektrofotometri

<sup>(1)</sup> Reduksjon i forhold til verdiene ved innløpet.

<sup>(2)</sup> Totalnitrogen betyr summen av nitrogen målt med Kjeldahl-metoden (organisk nitrogen og ammoniumnitrogen), nitrogen i nitrater og nitrogen i nitritter.

<sup>(3)</sup> Disse konsentrasjonsverdiene er årlige middeltall i henhold til vedlegg I avsnitt D nr. 4 bokstav c). Kravene til nitrogen kan imidlertid kontrolleres ved å bruke daglige middeltall når det i samsvar med vedlegg I avsnitt D nr. 1 kan dokumenteres at det oppnås et tilsvarende vernnivå. I så fall skal det daglige middeltall ikke overstige 20 mg/l totalnitrogen for alle prøvene når temperaturen i spillvannet i den biologiske reaktoren er 12 °C eller høyere. Temperaturvilkåret kan erstattes med en begrensning av driftstiden for å ta hensyn til regionale klimaforhold.”